



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 189515

Processo: 6647 CNPJ : 07.223.670/0001-16
 Razão Social: COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC
 Classificação: F-4 LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO
 Logradouro: PC AMIGOS DA MARINHA, S/N PORTO DO MUCURIBE CAIS DO PORTO (AIS 01)
 Área Total Construída: 9.600 m²
 Área Terreno: 132.670 m² Altura: 19,8 m
 Bloco(s) Unidade(s) Pavimento(s) Área Parcial
 1 2 2 9.600 m²

A Edificação foi vistoriada e se encontra APROVADA de acordo com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Ceará. A CONFORMIDADE se deve ao cumprimento das seguintes exigências:

- Acesso para viaturas na edificação
- Alarme de Incêndio
- Brigada de Incêndio
- Extintores
- Iluminação de Emergência
- Projeto de segurança e proteção contra incêndio e pânico
- Saídas de Emergência
- Sinalização de Emergência
- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas
- Hidrante urbano
- Canalização preventiva

VALIDADE: 20/09/2022

- I. Os sistemas de segurança contra incêndio e pânico foram inspecionados pelo Bombeiro Militar Fiscal abaixo identificado e se encontravam válidos e em condição de funcionamento.
- II. A observância das normas de segurança, a validade dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico e manutenção da condição de funcionamento destes são de inteira responsabilidade do representante e/ou proprietário da edificação.
- III. A alteração da estrutura física aqui encontrada nesta data sem o devido processo legal junto a esta coordenadoria automaticamente invalidará este certificado.

AIS - Fortaleza, quinta-feira, 20 de setembro de 2018.

Vistoriante: Moises de Oliveira Abreu - 1º SGT BM
Coordenador: Luis Eduardo Soares de Holanda - CEL BM

